



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

**EK-ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI
TANÚSÍTVÁNY**

1415-CPR-172-(C-62/2018)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.) – alapján ez a tanúsítvány

FALAZÓELEMÉK (I. kategória)

P- elemek:

HB30 falazóblokk; B30 falazóblokk; 10-es válaszfal téglá; Kisméretű tömör téglá; Nagyméretű tömör téglá

építési termékre vonatkozik, amely e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik

és amelyet

Északmagyar Téglaiipari Kft.

3729 Serényfalva, Téglagyár telep 1.

gyártó a

Északmagyar Téglaiipari Kft.

3729 Serényfalva, Téglagyár telep 1.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 771-1:2011+A1:2015 szabvány ZA mellékletének** a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint

a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először **2018.12.13-án** került kiadásra - a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott – a termékek teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott – vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termékek és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén - visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány 2 oldalas!

Kiadás: 3.

Szentendre, 2020.11.12.



Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.

Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: <http://www.emi.hu>

EK-ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI
TANÚSÍTVÁNY

1415-CPR-172-(C-62/2018)

MELLÉKLET

Tervezett felhasználási területe: *falazott falakban, pillérekben és válaszfalakban (védett helyen)*
az EN 771-1:2011+A1:2015 szabvány szerint:

P- elemek:

Terméknév	Méret (h x sz x m) (mm) (tűrés/tartomány)	Nyomószilárdság (N/mm ²)
HB30 falazóblokk	300x225x260 T1/R1	8
B30 falazóblokk	300x175x140 T1/R1	10
10-es válaszfal téglá	400x100x200 T1/R1	8
Kisméretű tömör téglá	250x120x65 T1/R1	20
Nagyméretű tömör téglá	290x140x65 T1/R1	17

Kiadás: 3.

Szentendre, 2020.11.12.

